

## 製品品質規格票

発効日 2003年 2月 1日

改訂日 2024年 11月 7日

品名 ポロナック(水道用) JWWA認証登録番号 薬G-2

| 項目                     | 単位    | 品質規格      | 参考規格                             | 分析法         |
|------------------------|-------|-----------|----------------------------------|-------------|
|                        |       |           | 日本水道協会規格(JWWA K120:2008-2 一級製品I) |             |
| 外観                     | -     | 淡黄色の透明な液体 | 淡黄色の透明な液体                        | 官能試験法       |
| 有効塩素                   | %     | 12.0 以上   | 12.0 以上                          | よう素滴定法      |
| 密度(比重)(20°C)           | -     | 1.16 以下   | 1.16 以下                          | 比重浮ひょう法     |
| 遊離アルカリ                 | %     | 2 以下      | 2 以下                             | 中和滴定法       |
| 臭素酸(BrO <sub>3</sub> ) | mg/kg | 50 以下     | 50 以下                            | イオンクロマトグラフ法 |
| 塩素酸(ClO <sub>3</sub> ) | mg/kg | 3 000 以下  | 4 000 以下                         | イオンクロマトグラフ法 |
| 塩化ナトリウム(NaCl)          | %     | 4.0 以下    | 4.0以下                            | 滴定法         |